

Radziejów, dnia 30 września 2011 r.

B.271.12.2011

dot. przetargu nieograniczonego na „**Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na cele mieszkaniowe wraz z rozbudową i przebudową położonym przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie**”

Pytanie 1. W przedmiarze robót poz. 3.22 podano 6 kpl stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 120 dm³. W przedmarze robót w poz. 3.40 podano 6 kpl elektrycznych podgrzewaczy wody o pojemności 100 dm³. W opisie technicznym pkt 5 podano, że ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w elektrycznych podgrzewaczach wody o pojemności V= 100 dm³. Prosimy o odpowiedź czy podgrzewacze o pojemności 120 dm³ z pkt 3.22 należy wyeliminować, czy nie?

Odpowiedź 1. Zamawiający informuje, że należy wyeliminować z przedmiaru i nie brać pod uwagę pozycji **3.40- 6 kpl elektrycznych podgrzewaczy wody o pojemności 100 dm³**.