



B.271.4.2013

Radziejów, dnia 12 lutego 2013 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze „Osiedle przy ul. Objezdnej- I etap”*”

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcy uzupełniam odpowiedzi na pytania 6 i 10:

**Odpowiedź 6.** Konstrukcja podbudowy powinna być następująca:

- profilowane zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do kat G1
- podsypka piaskowa – 10 cm
- podbudowa betonowa C8/10 – 10 cm
- podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm
- kostka betonowa – 6 cm.

**Odpowiedź 10.** W miejscu, gdzie występuje trylinka nie pokryta asfaltem należy ją rozebrać i wykonać jezdnię o pełnej konstrukcji zgodnie z Przekrojem I.