



LEGENDA:
Kt. 125x75 kratka wentylacyjna wyposażona w przesłonę
Kt. 125x125 kratka wentylacyjna wyposażona w przesłonę

LEGENDA:
1. Minimalna powierzchnia otworów kratki transferowej 200cm².
2. Wysokość okna w pom. sali gimnastycznej wyposażenie w nawiewnik hydropowonowy EIM 707 o wydajności 30m³/h wg kat. AERECO.
3. Nawietrzak VTK wyposażenie w pokładkę opisaną w celu zaokrąglenia minimalnego otworu = 2 mm.
4. Przewietrzanie sali gimnastycznej w szczelnie zamkniętym miejscu się z otworami wentylacyjnymi w ścianach zewnętrznych (przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5°C nie należy stosować).

Usługi Projektowe Aretta Grzybowska		Faza	
87-800 Włodawek, ul. Toruńska 53B/26		PB	
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPEŁCZENIEM SOCIALNYM		Forma	
PRZETWÓRZENIE SZKOLE NR 1 W RADZIELOWIE		A1	
Typul p.c.		Data	
RADZIELÓW II, SZKOLA DZ NR 124/2		10.12.2012	
Inwestor: Urząd Gminy Radzieliów		1:100	
Projektant: mgr inż. Aretta Grzybowska		Rys. 4	
w spój. instalacji i sieci sanit. bez ograniczeń		Rys. 4	
upr. m. KUP/0746/POOS/08		Rys. 4	
Sprawdził: mgr inż. Marek Stupkowski		Rys. 4	
w spój. instalacji i sieci sanit. bez ograniczeń		Rys. 4	
branża sanit. upr. m. ABT-VIL-342-399		Rys. 4	