



UWAGA:

- Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
- Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
- Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażać we wstępy typu ciężkiego D 400
- Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleadziński		87-800 Włocławek ul. Żytmia 53/94	
	TemaT: Kanałizacja sanitarna w ul. Cicha w Radziejowie		TRej? RYs.: STUdNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR 536 - S 45	
BRANŻA	IMIŹ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŹ	Andrzej Oleadziński	ABU-IX-8386-5 125/88 WK	12.2005r	Nr kolejny
KREŚLIŹ	Wojciech Kurłapski		12.2005r	Nr rysunku
OPRACOWAŹ	Wojciech Kurłapski		12.2005r	13.2