

Radziejów dnia 13.10.2005 r.

OPINIA NR 1059/2005
dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: **Lokalizacja –sieć sanitarna i deszczowa z przepompownią ścieków.**
Dla : **Urząd Miasta Radziejów.**
Na zlecenie z dnia : 2005.10.03 znak

Data wpływu zlecenia do Zespołu : 2005.10.04

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **uzgadnia lokalizację urządzenia – obiektu** położonego:

Powiat Radziejowski, miasto: Radziejów, działki nr: wg zakresu
Na podstawie Art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

**UZGODNIENIE WAŻNE TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM
MAPOWYM W SKALI 1:500.**

Uwagi i zalecenia :

1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
2. Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury branzowej.
3. Inwestor i wykonawca robót ziemnych zobowiązany jest do ochrony znaków geodezyjnych umieszczonych na gruncie i będących w zakresie opracowania projektowego.
4. Wykonawca prac, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrożenia przez niego bezpieczeństwa życia lub mienia, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Starostę.
5. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przez właściwy terenowy organ administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.
6. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń PZUDP podlega sankcjom karnym wynikających z art. 48 pkt 6 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

Koncern Energetyczny „ENERGA S.A.” Oddział ZE Toruń-RE Radziejów

7. Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu urządzeń w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami energetycznymi należy odkryć przewody istniejące, bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Odkrycie przewodów winno nastąpić pod nadzorem pracownika Zakładu Energetycznego.
8. W trakcie budowy – układania urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie zachować i respektować wymagane normą PN-76/E-05125 odległości w pionie oraz w poziomie od istniejących urządzeń energetycznych.
9. Wszelkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych w związku z prowadzonymi robotami należy usuwać kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora budującego.
10. Na kablach energetycznych w miejscach skrzyżowań zabudować rury ochronne dwudzielne. Powyższe wykonać pod nadzorem przedstawiciela energetyki

TP S.A. Rejon Telek. Włocławek

11. Istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną podziemną - własność TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy zaznaczono na projekcie kolorem czarnym.
12. Zastrzegamy możliwość występowania w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Dysponenta Operacyjnego 052-341 3513 czynny całą dobę, w celu ustalenia użytkownika i trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
13. Ustala się dwumetrową strefę z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.

**Za zgodność
z oryginałem**

69

14. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Wydział Utrzymania Sieci w Bydgoszczy (ul. C. Skłodowskiej nr 60/B ; 85-733 Bydgoszcz ; tel. 052-375 92 50, fax. 052-348 91 56) o rozpoczęciu prac, celem protokolarnego przekazania miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.
15. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
16. TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
17. TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac
18. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.

Zarząd Dróg Powiatowych Radziejów

19. Zachować odległości zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r art.43 DU.Nr 14 z dnia 14.03.1985r poz.60.
20. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do ZD-Radziejów , z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, 14 dni przed przystąpieniem do robót.

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zaruda
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

K/O:

1. Zleceniodawca: 1 egz. proj. zagosp.
2. ZUD a/a

**Za zgodność
z oryginałem**

30