

[illegible][illegible]

HAIPA ZASADNICZA

UWAGI:	
1. NIE OPISANE STUJAZIENKI - TEGRA425	
2. STUDNIE TEGRA400 - OPISANE	
3. STUDNIE WŁAZOWE 1,2 m - BETONOWE	
2. NIE OPISANE ŚREDNICE KANAŁÓW PVC200x5,9	
3. WSZYSTKIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI PVC160x4,7	
4. MINIMALNE SPADKI NA KANAŁACH PVC200 - 5‰	
5. MINIMALNE SPADKI PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNIEJ - 1,5‰	

LEGENDA

— SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
— PRZETŁOCZONA KANALIZACJI SANITARNEJ
— PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
— DEMONTAŻ ISTN. SIECI WODOCIĄGOWEJ