
Nr działki:
338
344
345



NR DZIAŁKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	kd	L 1 [m]	L 2 [m]	L kd [m]	D1 [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
338	S 17	106,95	103,37	103,37			6,00		110
344	S 18	107,05	103,62	103,62			6,00		110
345	S 19	107,48	103,80	103,80			6,00		110

UWAGI:
1. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
2. Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kable nałożyć rury osłonowe dwudzielne AROT 110 o długości L=1,5 m
3. W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
4. Rurociągi wykonać z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
5. Rurociągi układać na podsypce piaskowej h = 10 cm
6. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
7. Studnie w ulicach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 400
8. Studnie w trawnikach i chodnikach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 125
9. W miejscach gdzie przykrycie rurociągu jest poniżej strefy przemarzania gruntu, rurociąg ocieplić warstwą keramzytu o grubości 20 cm i szerokości min 60 cm. Całość zabezpieczyć warstwą papy mineralizującej, również po bokach ocieplenia.
10. Spadek rur kanalizacyjnych przyłączy - wynikowy.
11. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Po ułożeniu rurociągów zainwentaryzować geodezyjnie przd zasypaniem wykopu.

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94

TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w Radziejowie*
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN 200 W UL. NISKA

TREŚĆ RYS.: *PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE DO DZIAŁKI NR 338, 344, 345, 346*

BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:100/1:100
PROJEKTOWAŁ	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*10.2007r*		Nr kolejny	
KREŚLIŁ	*Wojciech Kurlapski*		*10.2007r*		Nr rysunku	9
OPRACOWAŁ	*Wojciech Kurlapski*		*10.2007r*			