

Od Rejon Dystrybucji we Wrocławku
Dział Dokumentacji Energetycznej
Jarosław Walczak
93MMD

Do HYDROTERM
Zygmunt Biernacki
ul. Skalarowa 16/13
85-436 Bydgoszcz

Tel. 56 470 6310


Znak EOP-93MMD-000283-2015
Dot. uzgodnienia projektu: budowy sieci wodociągowej
w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie na terenie działek
nr 1084/2, 1084/3

Wrocław, 28 sierpnia 2015 roku

W załączeniu pisma w sprawie jak wyżej informujemy, że w obszarze projektowanej sieci wodociągowej znajdują się napowietrze i kablowe linie energetyczne nN.

W związku z powyższym przedłożoną dokumentację techniczną uzgadniamy z następującymi uwagami:

1. W miejscu skrzyżowania projektowanej drogi z kablami energetycznymi nN zabudować na kablach dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu „AROT” dostosowanych do przekroju kabla, po uprzednim wyłączeniu kabla spod napięcia.
2. Zabudowę rur ochronnych na kablach energetycznych dokonuje wykonawca inwestora pod nadzorem Energa - Operator SA.
3. Wszelkie uszkodzenia istniejących kabli energetycznych z związku z prowadzonymi robotami należy usuwać kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora.
4. Roboty budowlane w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych prowadzić metodą tradycyjną bez użycia sprzętu mechanicznego. W przypadku linii kablowych należy zgłosić potrzebę wyłączenia kabli w Rejonie Dystrybucji Wrocław.
5. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
6. Uzgodnienie ważne dwa lata od daty uzgodnienia.

Z poważaniem
Dyrektor
Rejonu Dystrybucji

Henryk Ruszkiewicz